

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045201					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(白栗)					
採水場所		20%超▲				白栗浄水場					
浄・原		10%超○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						14.6 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	180	180	180	1	180					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.29	0.29	0.29	1	0.29					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1	7					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	6.4	6.4	1	6.4					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67▲	67	67	1	67▲					
蒸発残留物	500 mg/L以下	111▲	111	111	1	111▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9	7.9	1	7.9					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超○									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	180	180	180	1						
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.29	0.29	0.29	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	6.4	6.4	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67▲	67	67	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	111▲	111	111	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9	7.9	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超▲								
浄・原		10%超●								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	180	180	180	1					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.29	0.29	0.29	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0					
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0					
臭素酸	0.01 mg/L以下				0					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	6.4	6.4	1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67▲	67	67	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	111▲	111	111	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.9	7.9	1					
味	異常でないこと			－	0					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045202					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 角間地区(角間)					
採水場所		20%超 				角間浄水場					
浄・原		10%超 				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						18.6 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	170	170	170	1	170					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.39	0.39	0.39	1	0.39					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.012	0.012	0.01	1	0.012					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1	6					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.6	5.6	1	5.6					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	20	20	1	20					
蒸発残留物	500 mg/L以下	56 	56	56	1	56 					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	1	6.4					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	170	170	170	1						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.39	0.39	0.39	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.012	0.012	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.6	5.6	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	20	20	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	56●	56	56	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	170	170	170	1						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.39	0.39	0.39	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.012	0.012	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.6	5.6	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	20	20	20	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	56●	56	56	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0047801					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月12日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 角間地区(東俣)					
採水場所		20%超▲				東俣浄水場					
浄・原		10%超○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						14.4 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1	0					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.30	1	0.3					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1	6					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.9	5.9	1	5.9					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1	19					
蒸発残留物	500 mg/L以下	58○	58	58	1	58○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.2	6.2	6.2	1	6.2					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.30	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.9	5.9	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	58●	58	58	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.2	6.2	6.2	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.3	0.3	0.30	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.9	5.9	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	58●	58	58	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.2	6.2	6.2	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045204					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 魚見地区					
採水場所		20%超 ▲				魚見浄水場					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						14.4 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	24	24	24	1	24					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.67	0.67	0.67	1	0.67					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1	5					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.3	5.3	1	5.3					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1	19					
蒸発残留物	500 mg/L以下	62 ○	62	62	1	62 ○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.3	6.3	1	6.3					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	24	24	24	1						
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.67	0.67	0.67	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.3	5.3	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	62●	62	62	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.3	6.3	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超 ▲								
浄・原		10%超 ●								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	24	24	24	1					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.67	0.67	0.67	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0					
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0					
臭素酸	0.01 mg/L以下				0					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.3	5.3	1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	62 ●	62	62	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.3	6.3	1					
味	異常でないこと			－	0					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045205					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 中地区(東部)					
採水場所		20%超▲				東部浄水場					
浄・原		10%超○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						18.9 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	42	42	42	1	42					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.58	0.58	0.58	1	0.58					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1	5					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.5	4.5	1	4.5					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34○	34	34	1	34○					
蒸発残留物	500 mg/L以下	83○	83	83	1	83○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	1	7.4					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	42	42	42	1						
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.58	0.58	0.58	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.5	4.5	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34●	34	34	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	83●	83	83	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	42	42	42	1						
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.58	0.58	0.58	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.5	4.5	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34●	34	34	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	83●	83	83	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045206					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 中地区(中)					
採水場所		20%超 ▲				中浄水場					
浄・原		10%超 ●				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						19.2 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	160	160	160	1	160					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1	0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1	0.35					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.16 ▲	0.16	0.16	1	0.16 ▲					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.15 ▲	0.15	0.15	1	0.15 ▲					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1	0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1	5					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007 ●	0.007	0.007	1	0.007 ●					
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.7	3.7	3.7	1	3.7					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34 ●	34	34	1	34 ●					
蒸発残留物	500 mg/L以下	86 ●	86	86	1	86 ●					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	1	0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	1	7.8					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	3.5	3.5	3.5	1	3.5					
濁度	2 度以下	4.6	4.6	4.6	1	4.6					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	160	160	160	1						
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.16▲	0.16	0.16	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.15▲	0.15	0.15	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007●	0.007	0.007	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.7	3.7	3.7	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34●	34	34	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	86●	86	86	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	3.5	3.5	3.5	1						
濁度	2 度以下	4.6	4.6	4.6	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超●									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	160	160	160	1						
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.16▲	0.16	0.16	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.15▲	0.15	0.15	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007●	0.007	0.007	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.7	3.7	3.7	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	34●	34	34	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	86●	86	86	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	3.5	3.5	3.5	1						
濁度	2 度以下	4.6	4.6	4.6	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045203					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下地区					
採水場所		20%超 ▲				下地区浄水場					
浄・原		10%超 ●				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						14.2 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1	1					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.37	0.37	0.37	1	0.37					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.06 ●	0.06	0.06	1	0.06 ●					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1	8					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.016 ▲	0.016	0.016	1	0.016 ▲					
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.6	5.6	1	5.6					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	116 ▲	116	116	1	116 ▲					
蒸発残留物	500 mg/L以下	166 ▲	166	166	1	166 ▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	1	7.5					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	1	0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超○									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.37	0.37	0.37	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.06○	0.06	0.06	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.016▲	0.016	0.016	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.6	5.6	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	116▲	116	116	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	166▲	166	166	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超 ▲								
浄・原		10%超 ○								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1					
カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	1					
水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	1					
セレン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1					
鉛及びその化合物	0. 01 mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1					
ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1					
六価クロム及びその化合物	0. 02 mg/L以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	1					
亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0. 37	0. 37	0. 37	1					
フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L以下	<0. 08	<0. 08	<0. 08	1					
ホウ素及びその化合物	1. 0 mg/L以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	1					
四塩化炭素	0. 002 mg/L以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	1					
1, 4-ジオキサン	0. 05 mg/L以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	1					
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	1					
ジクロロメタン	0. 02 mg/L以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	1					
テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	1					
トリクロロエチレン	0. 01 mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1					
ベンゼン	0. 01 mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	1					
塩素酸	0. 6 mg/L以下				0					
クロロ酢酸	0. 02 mg/L以下				0					
クロロホルム	0. 06 mg/L以下				0					
ジクロロ酢酸	0. 03 mg/L以下				0					
ジブロモクロロメタン	0. 1 mg/L以下				0					
臭素酸	0. 01 mg/L以下				0					
総トリハロメタン	0. 1 mg/L以下				0					
トリクロロ酢酸	0. 03 mg/L以下				0					
ブロモジクロロメタン	0. 03 mg/L以下				0					
ブロモホルム	0. 09 mg/L以下				0					
ホルムアルデヒド	0. 08 mg/L以下				0					
亜鉛及びその化合物	1. 0 mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1					
アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	1					
鉄及びその化合物	0. 3 mg/L以下	0. 06 ○	0. 06	0. 06	1					
銅及びその化合物	1. 0 mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1					
マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L以下	0. 016 ▲	0. 016	0. 016	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	5. 6	5. 6	5. 6	1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	116 ▲	116	116	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	166 ▲	166	166	1					
陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	1					
ジェオスミン	0. 00001 mg/L以下				0					
2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L以下				0					
非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	1					
フェノール類	0. 005 mg/L以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC) の量)	3 mg/L以下	<0. 3	<0. 3	<0. 3	1					
p H値	5. 8以上 8. 6以下	7. 5	7. 5	7. 5	1					
味	異常でないこと			－	0					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1					
色度	5 度以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1					
濁度	2 度以下	0. 1	0. 1	0. 1	1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0045207					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 9月 8日					
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)					
採水場所		20%超 ▲				松ヶ谷浄水場					
浄・原		10%超 ●				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						17.1 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	20	20	20	1	20					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 ▲	0.004	0.004	1	0.004 ▲					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1	0.28					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11 ●	0.11	0.11	1	0.11 ●					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.32 ▲	0.32	0.32	1	0.32 ▲					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	46 ▲	46	46	1	46 ▲					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.008 ●	0.008	0.008	1	0.008 ●					
塩化物イオン	200 mg/L以下	35.1	35.1	35.1	1	35.1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	133 ▲	133	133	1	133 ▲					
蒸発残留物	500 mg/L以下	327 ▲	327	327	1	327 ▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	1	7.2					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超 ▲									
浄・原		10%超 ○									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	20	20	20	1						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 ▲	0.004	0.004	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11 ○	0.11	0.11	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.32 ▲	0.32	0.32	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	46 ▲	46	46	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.008 ○	0.008	0.008	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	35.1	35.1	35.1	1						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	133 ▲	133	133	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	327 ▲	327	327	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	1						
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1						
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1						
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超▲								
浄・原		10%超○								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	20	20	20	1					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004▲	0.004	0.004	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.28	0.28	0.28	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11○	0.11	0.11	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.32▲	0.32	0.32	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0					
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0					
臭素酸	0.01 mg/L以下				0					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	46▲	46	46	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.008○	0.008	0.008	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	35.1	35.1	35.1	1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	133▲	133	133	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	327▲	327	327	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				0					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	1					
味	異常でないこと			－	0					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135001	22K-0145001	22K-0158901	23K-0001101	23K-0026401	23K-0045101
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)
採水場所		20%超 ▲				白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						13.2 ℃	13.8 ℃	18.6 ℃	19.2 ℃	23.1 ℃	23.6 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.33	0.33	0.33	1				0.33		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			0.002		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001			0.003		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1				7		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.4	6.5	12	6.4	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67 ▲	62	64	4	63 ▲			63 ▲		
蒸発残留物	500 mg/L以下	150 ▲	91	108	4	96 ●			93 ●		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.8	7.9	12	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.1	<0.5	<0.5	12	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	1.6	<0.1	0.1	12	<0.1	1.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059601	23K-0072101	23K-0082601	23K-0096201	23K-0108501	23K-0121101
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)	池田町簡易水道 下池田地区(白栗)
採水場所		20%超				白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター	白栗生活改善センター
浄・原		10%超				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						20.8 ℃	16.9 ℃	12.5 ℃	9.7 ℃	8.3 ℃	8.9 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.33	0.33	0.33	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4	0.002			0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4	0.004			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001			<0.001		
プロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.4	6.5	12	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67	62	64	4	67			62		
蒸発残留物	500 mg/L以下	150	91	108	4	150			91		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.8	7.9	12	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.1	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	1.6	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超○									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.33	0.33	0.33	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4						
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4						
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.4	6.5	12						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67▲	62	64	4						
蒸発残留物	500 mg/L以下	150▲	91	108	4						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.8	7.9	12						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
色度	5 度以下	1.1	<0.5	<0.5	12						
濁度	2 度以下	1.6	<0.1	0.1	12						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135002	22K-0145002	22K-0158902	23K-0001102	23K-0026402	23K-0045102
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)
採水場所		20%超 ▲				農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L
水温						12.8 ℃	14.5 ℃	19.8 ℃	20.1 ℃	28.4 ℃	28.3 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002 ●	<0.001	0.001	4	0.001			0.002 ●		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1				0.43		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	4	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4	<0.001			0.002		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1				0.02		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1				6		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	5.3	6.0	12	6.0	6.1	6.2	5.3	5.8	5.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1				23		
蒸発残留物	500 mg/L以下	52 ●	52	52	1				52 ●		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.6	6.8	12	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059602	23K-0072102	23K-0082602	23K-0096202	23K-0108502	23K-0121102
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)
採水場所		20%超▲				農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター	農村de合宿キャンプセンター
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						24.0 ℃	19.2 ℃	13.4 ℃	8.3 ℃	5.7 ℃	6.8 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002●	<0.001	0.001	4	0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	4	0.11			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4	0.004			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	5.3	6.0	12	5.7	5.5	5.7	7.5	6.3	6.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	52●	52	52	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.6	6.8	12	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超 ▲								
浄・原		10%超 ○								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002 ○	<0.001	0.001	4					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	4					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4					
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4					
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	5.3	6.0	12					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	52 ○	52	52	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.6	6.8	12					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135003	22K-0145003	22K-0158903	23K-0001103	23K-0026403	23K-0045103
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)
採水場所		20%超 				東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						12.3 ℃	14.5 ℃	18.5 ℃	21.7 ℃	26.6 ℃	25.7 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 	0.004	0.004	1				0.004 		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.26	0.26	0.26	1				0.26		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06	4	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1				0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1				0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1				0.03		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1				6		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.4	5.6	12	5.4	5.6	5.5	5.5	5.8	5.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1				19		
蒸発残留物	500 mg/L以下	42	42	42	1				42		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.3	6.3	12	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	1
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	0.3

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059603	23K-0072103	23K-0082603	23K-0096203	23K-0108503	23K-0121103
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)
採水場所		20%超 				東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館	東俣公民館
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						22.5 ℃	17.5 ℃	12.3 ℃	8.3 ℃	6.4 ℃	7.1 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 	0.004	0.004	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.26	0.26	0.26	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06	4	0.12			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.4	5.6	12	5.9	5.9	5.7	5.5	5.5	5.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	42	42	42	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.3	6.3	12	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超 									
浄・原		10%超 									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 	0.004	0.004	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.26	0.26	0.26	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06	4						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4						
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.9	5.4	5.6	12						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	19	19	19	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	42	42	42	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.3	6.3	12						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
色度	5 度以下	1	<0.5	<0.5	12						
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135005	22K-0145005	22K-0158905	23K-0001105	23K-0026405	23K-0045105
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区
採水場所		20%超 				金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温						11.8 ℃	13.2 ℃	18.8 ℃	20.9 ℃	25.8 ℃	25.6 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1				0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.56	0.56	1				0.56		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	4	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.002		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001			0.003		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1				0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1				0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1				5		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	5.3	5.9	12	5.8	5.6	6.0	6.0	5.7	5.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16	16	16	1				16		
蒸発残留物	500 mg/L以下	40	40	40	1				40		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.4	6.5	12	6.5	6.6	6.5	6.4	6.6	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059605	23K-0072105	23K-0082605	23K-0096205	23K-0108505	23K-0121105
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区
採水場所		20%超 				金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター	金山集落生活改善センター
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						21.9 ℃	16.2 ℃	10.8 ℃	7.0 ℃	5.1 ℃	6.1 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.56	0.56	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	4	0.11			0.07		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4	0.001			<0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	5.3	5.9	12	5.4	5.3	6.4	6.3	6.1	6.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16	16	16	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	40	40	40	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.4	6.5	12	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超▲								
浄・原		10%超●								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.56	0.56	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	<0.06	4					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4					
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4					
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	5.3	5.9	12					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16	16	16	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	40	40	40	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.4	6.5	12					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12					
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135006	22K-0145006	22K-0158906	23K-0001104	23K-0026406	23K-0045106
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)
採水場所		20%超▲				水海公民館	水海公民館	水海公民館	水海公民館	水海公民館	水海公民館
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L
水温						11.8 ℃	13.0 ℃	18.2 ℃	26.5 ℃	25.7 ℃	25.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.71	0.71	0.71	1				0.71		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	4	<0.06			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			0.002		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	4	<0.001			0.003		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1				5		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.5	4.6	12	4.6	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32●	32	32	1				32●		
蒸発残留物	500 mg/L以下	62●	62	62	1				62●		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.5	7.7	12	7.9	7.9	7.7	7.5	7.7	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059606	23K-0072106	23K-0082606	23K-0096206	23K-0108506	23K-0121106
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)
採水場所		20%超▲				水海公民館	水海公民館	水海公民館	水海公民館	水海公民館	水海公民館
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						21.8 ℃	16.2 ℃	11.8 ℃	8.0 ℃	6.5 ℃	7.3 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.71	0.71	0.71	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07			0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4	0.002			0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	4	0.002			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.5	4.6	12	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	4.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32●	32	32	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	62●	62	62	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.5	7.7	12	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超 ▲								
浄・原		10%超 ●								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.71	0.71	0.71	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	4					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4					
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4					
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	4					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.5	4.6	12					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32 ●	32	32	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	62 ●	62	62	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.5	7.7	12					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135007	22K-0145007	22K-0158907	23K-0004501	23K-0026407	23K-0045107
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 6日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)
採水場所		20%超▲				池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所
浄・原		10%超○				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L
水温						12.5 ℃	14.1 ℃	19.3 ℃	21.2 ℃	27.7 ℃	25.9 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	2	0	0	12	0	0	1	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1				0.35		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	<0.06	<0.06	4	<0.06			0.08		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.002	0.004	4	0.002			0.006		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.004	0.007	4	0.004			0.009		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003			0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	4	0.002			0.003		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.1▲	<0.02	0.05	4	0.04○			0.07▲		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1				6		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.9	5.2	6.3	12	6.0	6.2	6.3	6.3	6.1	6.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	27	27	27	1				27		
蒸発残留物	500 mg/L以下	67○	67	67	1				67○		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.6
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.3	7.5	12	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059607	23K-0072107	23K-0082607	23K-0096207	23K-0108507	23K-0121107
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)
採水場所		20%超 ▲				池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所	池田町診療所
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						22.7 ℃	18.0 ℃	12.7 ℃	8.5 ℃	6.6 ℃	7.5 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	2	0	0	12	0	0	0	0	0	2
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	<0.06	<0.06	4	0.13			<0.06		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.002	0.004	4	0.005			0.003		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4	<0.003			0.004		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001			<0.001		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.004	0.007	4	0.009			0.005		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4	0.004			0.004		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	4	0.003			0.002		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.1 ▲	<0.02	0.05	4	0.1 ▲			<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.9	5.2	6.3	12	5.9	5.2	7.9	6.8	6.6	5.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	27	27	27	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	67 ●	67	67	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.3	7.5	12	7.7	7.6	7.4	7.3	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号										
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数					
採水場所(施設)										
採水場所		20%超▲								
浄・原		10%超●								
遊離残留塩素										
水温										
一般細菌	100 個/ml以下	2	0	0	12					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	<0.06	<0.06	4					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4					
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006	0.002	0.004	4					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4					
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009	0.004	0.007	4					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	4					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.1▲	<0.02	0.05	4					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.9	5.2	6.3	12					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	27	27	27	1					
蒸発残留物	500 mg/L以下	67●	67	67	1					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	<0.3	<0.3	12					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.3	7.5	12					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135004	22K-0145004	22K-0158904	23K-0001107	23K-0026404	23K-0045104
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区
採水場所		20%超 				下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
水温						13.8 ℃	13.3 ℃	16.8 ℃	17.9 ℃	19.3 ℃	18.3 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.41	0.41	0.41	1				0.41		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1				<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.21	0.09	0.14	4	0.11			0.09		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			0.002		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4	<0.001			0.002		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	<0.001	0.003	4	<0.001			0.007		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001			0.003		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05 	0.05	0.05	1				0.05 		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1				<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1				8		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	5.5	6.0	12	6.2	6.0	5.9	5.5	5.8	6.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	115 	88	99	4	104 			88 		
蒸発残留物	500 mg/L以下	214 	120	150	4	140 			125 		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.6	7.8	12	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	2.7	<0.5	0.7	12	<0.5	0.8	2.7	1.4	0.7	<0.5
濁度	2 度以下	0.6	<0.1	0.1	12	<0.1	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059604	23K-0072104	23K-0082604	23K-0096204	23K-0108504	23K-0121104
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区
採水場所		20%超 ▲				下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
水温						15.1 ℃	15.5 ℃	12.5 ℃	11.4 ℃	9.4 ℃	10.6 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.41	0.41	0.41	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.21	0.09	0.14	4	0.21			0.16		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4	0.001			0.002		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	<0.001	0.003	4	0.001			0.003		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001			0.001		
プロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05 ▲	0.05	0.05	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	5.5	6.0	12	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	115 ▲	88	99	4	115 ▲			90 ▲		
蒸発残留物	500 mg/L以下	214 ▲	120	150	4	214 ▲			120 ▲		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.6	7.8	12	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	2.7	<0.5	0.7	12	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	<0.5
濁度	2 度以下	0.6	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号											
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数						
採水場所(施設)											
採水場所		20%超▲									
浄・原		10%超○									
遊離残留塩素											
水温											
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.41	0.41	0.41	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.21	0.09	0.14	4						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4						
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4						
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	<0.001	0.003	4						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05▲	0.05	0.05	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	5.5	6.0	12						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	115▲	88	99	4						
蒸発残留物	500 mg/L以下	214▲	120	150	4						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12						
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.6	7.8	12						
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
色度	5 度以下	2.7	<0.5	0.7	12						
濁度	2 度以下	0.6	<0.1	0.1	12						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						22K-0135008	22K-0145008	22K-0158908	23K-0001106	23K-0026408	23K-0045108
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月 7日	令和 5年 5月 1日	令和 5年 6月 2日	令和 5年 7月 3日	令和 5年 8月 7日	令和 5年 9月 8日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)
採水場所		20%超 ▲				松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						12.8 ℃	13.6 ℃	19.5 ℃	22.5 ℃	27.5 ℃	25.3 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1				<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.34	0.34	0.34	1				0.34		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09 ●	0.09	0.09	1				0.09 ●		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.31 ▲	0.11	0.18	4	0.11 ●			0.19 ●		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1				<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1				<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1				<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下	2.9	0.27	0.76	8	0.29			0.27		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002			<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4	0.003			0.004		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	4	0.003			0.006		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.002	0.005	4	0.003			0.006		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001			<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.005	0.013	4	0.01			0.018		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003			<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.001	0.003	4	0.003			0.004		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.006	0.001	0.003	4	0.001			0.004		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008			<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.11 ▲	<0.02	0.04	4	<0.02			0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.11 ▲	<0.03	<0.03	4	<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1				<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31 ●	31	31	1				31 ●		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1				<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	42.1	16.3	27.7	12	16.3	28.5	24.5	24.3	32.0	42.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	136 ▲	89	105	4	89 ▲			105 ▲		
蒸発残留物	500 mg/L以下	336 ▲	166	222	4	166 ▲			212 ▲		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1				<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1				<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1				<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1				<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.1	7.3	12	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.4	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0059608	23K-0067401	23K-0072108	23K-0072201	23K-0082608	23K-0082801
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月 6日	令和 5年10月23日	令和 5年11月 6日	令和 5年11月 6日	令和 5年12月 1日	令和 5年12月 1日
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)
採水場所		20%超▲				松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場
浄・原		10%超○				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
水温						22.4 ℃	18.5 ℃	17.0 ℃	17.0 ℃	12.0 ℃	12.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0		0		0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性		陰性		陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.34	0.34	0.34	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09○	0.09	0.09	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.31▲	0.11	0.18	4	0.31▲					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	2.9	0.27	0.76	8	2.9	0.57		0.58		0.69
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002					
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4	0.002					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	4	<0.003					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.002	0.005	4	0.007					
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.005	0.013	4	0.019					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.001	0.003	4	0.004					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.006	0.001	0.003	4	0.006					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.11▲	<0.02	0.04	4	0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.11▲	<0.03	<0.03	4	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31○	31	31	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	42.1	16.3	27.7	12	39.0		37.7		27.1	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	136▲	89	105	4	136▲					
蒸発残留物	500 mg/L以下	336▲	166	222	4	336▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3		<0.3		<0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.1	7.3	12	7.3		7.3		7.2	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし		異常なし		異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし		異常なし		異常なし	
色度	5 度以下	1.4	<0.5	<0.5	12	0.7		<0.5		0.6	
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12	0.1		<0.1		0.1	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 池田町役場

受付番号						23K-0089201	23K-0096208	23K-0108508	23K-0121108		
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年12月11日	令和 6年 1月 5日	令和 6年 2月 2日	令和 6年 3月 1日		
採水場所(施設)						池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)		
採水場所		20%超				松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場		
浄・原		10%超				浄水	浄水	浄水	浄水		
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L		
水温						10.5 ℃	7.2 ℃	5.4 ℃	7.6 ℃		
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12		0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12		陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.34	0.34	0.34	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.31	0.11	0.18	4		0.12				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	2.9	0.27	0.76	8	0.4	0.38				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4		<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006	<0.003	<0.003	4		<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.002	0.005	4		0.002				
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019	0.005	0.013	4		0.005				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.001	0.003	4		0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.006	0.001	0.003	4		0.002				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008				
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.11	<0.02	0.04	4		0.11				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.11	<0.03	<0.03	4		0.11				
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	31	31	31	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	42.1	16.3	27.7	12		19.5	21.0	20.3		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	136	89	105	4		91				
蒸発残留物	500 mg/L以下	336	166	222	4		174				
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12		<0.3	<0.3	<0.3		
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.1	7.3	12		7.1	7.2	7.4		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12		異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12		異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5 度以下	1.4	<0.5	<0.5	12		1.4	0.6	<0.5		
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12		0.3	<0.1	<0.1		

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			23K-0045301					
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 9月 8日					
水源名			池田町簡易水道 下池田地区(白栗)					
採水場所			白栗浄水場					
浄・原			原水					
水温			14.6 ℃					
嫌気性芽胞菌	-	1	陰性					
大腸菌(E. coli)	-	1	陽性 *					
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0160201	23K-0045302	23K-0083801	23K-0121201		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 5日	令和 5年 9月 8日	令和 5年12月 4日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)	池田町簡易水道 角間地区(角間)		
採水場所			角間浄水場	角間浄水場	角間浄水場	角間浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			11.8 ℃	18.6 ℃	15.1 ℃	7.9 ℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0159001	23K-0047901	23K-0082701	23K-0121202		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 2日	令和 5年 9月12日	令和 5年12月 1日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)	池田町簡易水道 角間地区(東俣)		
採水場所			東俣浄水場	東俣浄水場	東俣浄水場	東俣浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			13.1 ℃	14.4 ℃	12.0 ℃	10.9 ℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0159003	23K-0045304	23K-0082703	23K-0121204		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 2日	令和 5年 9月 8日	令和 5年12月 1日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区	池田町簡易水道 魚見地区		
採水場所			魚見浄水場	魚見浄水場	魚見浄水場	魚見浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			11.8 ℃	14.4 ℃	13.6 ℃	9.1 ℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陰性	陽性 *	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0159004	23K-0045305	23K-0082704	23K-0121205		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 2日	令和 5年 9月 8日	令和 5年12月 1日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)	池田町簡易水道 中地区(東部)		
採水場所			東部浄水場	東部浄水場	東部浄水場	東部浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			14.8℃	18.9℃	10.3℃	6.8℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陰性	陽性*	陽性*	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0159005	23K-0045306	23K-0082705	23K-0121206		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 2日	令和 5年 9月 8日	令和 5年12月 1日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)	池田町簡易水道 中地区(中)		
採水場所			中浄水場	中浄水場	中浄水場	中浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			15.3 ℃	19.2 ℃	8.0 ℃	5.7 ℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陽性 *	陽性 *	陽性 *	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陽性 *	陽性 *	陽性 *	陽性 *		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0159002	23K-0045303	23K-0082702	23K-0121203		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 2日	令和 5年 9月 8日	令和 5年12月 1日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区	池田町簡易水道 下地区		
採水場所			下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場	下地区浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			14.3℃	14.2℃	13.7℃	13.1℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陽性*	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 池田町役場

受付番号			22K-0159006	23K-0045307	23K-0082706	23K-0121207		
採水年月日	単位	検査回数	令和 5年 6月 2日	令和 5年 9月 8日	令和 5年12月 1日	令和 6年 3月 1日		
水源名			池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)	池田町簡易水道 下池田地区(松ヶ谷)		
採水場所			松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場	松ヶ谷浄水場		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			14.5℃	17.1℃	15.1℃	12.4℃		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陽性 *	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 池田町役場

フラグ	受付番号					23K-0004601				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 7月 6日			
	1 水源名						池田町簡易水道 中地区(中)			
	1 採水場所						池田町診療所			
	1 浄・原						浄水			
	水温						21.2 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002			
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002			
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002			
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004			
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04			
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	1	<0.008			
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001			
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002			
	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.30	1	0.3			
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	27	27	27	1	27			
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001			
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.77	1.77	1.8	1	1.77			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03			
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002			
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	1	0.6			
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	1	<1			
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	67	67	67	1	67			
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1			
	pH値	7.5 程度	7.6	7.6	7.6	1	7.6			
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.6	-1.6	-1.6	1	-1.6			
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	110	110	110	1	110			
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002			
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	0.07			
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	<0.000005			

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 池田町役場

受付番号						
採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	
水源名						
採水場所						
浄・原						
水温						
アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	
ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	
ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	
トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	1	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	1	
亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0	
二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0	
ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	1	
抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	1	
残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.30	1	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	27	27	27	1	
マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	
遊離炭酸	20 mg/L以下	1.77	1.77	1.8	1	
1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.6	1	
臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	1	
蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	67	67	67	1	
濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	
pH値	7.5 程度	7.6	7.6	7.6	1	
腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	-1.6	-1.6	-1.6	1	
従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	110	110	110	1	
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	
アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	1	
PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	1	